Российская Федерация
Орган местного самоуправления
«Управление образования города
Каменска-Уральского»
**муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 22
с углубленным изучением отдельных предметов»**
623428, Свердловская область
г.Каменск-Уральский, ул.Кунавина,7
тел. 8 (3439) 32-54-39
e-mail: 453204@mail.ru

26.012.2018 № 239

Начальнику ОНД и ПР г.Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
подполковнику внутренней службы
В.В. Аверинскому

Отчёт об исполнении предписания об устранении нарушений

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по предписанию об устранении выявленных нарушений №9/1/1 от 02 марта 2018года со сроком исполнения до 10.09.2019

Нарушения, указанные в предписании	Информация об исполнении
1) В отдельно стоящем здании (корпус Б) для помещения мастерской (помещение № 10 по архитектурному решению 09.2017-АР, выполненному ООО «Мастерская комплексного проектирования Каменск-Уральский» в 2017году, лист 15) с категорией по взрывопожарной опасности В3 не установлено соответствующее заполнение проёмов в противопожарной прегради, а именно, две противопожарные двери с пределом огнестойкости EI30	Установлены две противопожарные двери с пределом огнестойкости EI60
2) В основном здании школы (корпус А) для помещения хранения спортивного инвентаря в районе малого спортивного зала на первом этаже в соответствии с архитектурным решением 03.2018-АР, выполненному ООО «Мастерская комплексного проектирования Каменск-Уральский» в 2017 году, лист 4,7) не определена категория по взрыво-, пожароопасности и отсутствует соответствующее заполнение проёмов в противопожарной прегради с нормируемым пределом огнестойкости	Установлены две противопожарные двери с пределом огнестойкости EI90

Приложения:

1. Копия акта освидетельствования скрытых работ № 01 от 06.12. 2018г. на 1л. в 1экз.
2. Копия акта освидетельствования скрытых работ № 08 от 14.11.2018г. на 1л. в 1экз.
3. Копии паспортов на двери противопожарные металлические: зав. № 49762, № 49761, № 2784, № 2785 на 4л. в 1экз.
4. Копия лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений №4-Б/01140 от 03 сентября 2013 г.
5. Сертификат соответствия на пену монтажную на 1л. в 1экз.
6. Сертификаты (два) соответствия двери противопожарные на1 л. в 1экз.

Директор Средней школы № 22 М.В. Самарцева

Получила 26.12.2018г. Данилова Д.К.