Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. К. Либкнехта, 8а, г. Екатеринбург, 620075, т.312-44-09, ф. 8(343) 312-65-53 E-mail: gu-mchs@ mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
города Каменска - Уральского, Каменского городского округа
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г. Каменск - Уральский, ул. Прокопьева,8,
тел. (3439) 36-55-76, E-mail: tond-K.Uralsky@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 9/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Аверинского В.В., отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области №9 от «26» января 2018 г. и

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«09» февраля 2018г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность: 5 часов 00 мин.
«19» февраля 2018г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность: 3 часа 00 мин.

проведена проверка инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Титовой Ольгой Анатольевной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

Объекта защиты – *муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов»*, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 7.
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Самарцевой Мариной Владимировной, заведующий хозяйством Устьянцевой Тамарой Викторовной

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	3.	4.	5.
1	В отдельно стоящем здании (корпус Б) для помещения мастерской (помещение №10 по архитектурному решению 09.2017-АР, выполненному ООО «Мастерская комплексного проектирования Каменск-Уральский» в 2017 году, лист 15) с категорией по взрывопожарной опасности В3 не установлено соответствующее заполнение проемов в противопожарной преграде, а именно, две противопожарные двери с пределом огнестойкости EI30	пп.2,3 ст. 4, ст. 6, ст. 27, 87, 88, табл. 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14; 7.4, 7.17, 7.18 таблица 1 и 2 СНиП 21-01-97*	10.01.2019	
2	В основном здании школы (корпус А) для помещения хранения спортивного инвентаря в районе малого спортивного зала на 1м этаже в соответствии с архитектурным решением 03.2018-АР, выполненному ООО «Мастерская комплексного проектирования Каменск-Уральский» в 2017 году, лист 4, 7) не определена категория по взрыво-, пожароопасности и отсутствует соответствующее заполнение проемов в противопожарной преграде с нормируемым пределом огнестойкости	пп.2,3 ст. 4, ст. 6, ст. 27, 87, 88, табл. 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14; 7.4, 7.17, 7.18 таблица 1 и 2 СНиП 21-01-97*	10.01.2019	
3	Из помещения с массовым пребыванием людей (более 50 человек) - столовая на 1м этаже здания школы (помещение №6 по техническому паспорту б/н от 01.11.2008г.), отсутствует второй эвакуационный выход	ст. 4,6,89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства №390 от 25.04.2012г.; п. 6.12*СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки **в январе-феврале 2019г.; июле-августе 2020 г.**

(квартал, месяц)

Инспектор ОНД ОНД и ПР Титова Ольга Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«02» марта 2018 г.

М.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Самарцева И.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«02» марта 2018 г.

Телефон доверия: ДНД МЧС России (495)449-99-99 УРЦ МЧС России (343)371-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 312-99-99